



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

SEP - BBJ CE CERTIFICATE OF CONFORMITY SEP - BBJ

nr CE/019/14

No. CE/019/14

Dostawca: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Supplier: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)

Producent: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Manufacturer: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Rozłącznik izolacyjny.
Name of the product: Switch-disconnector.

Typ (model): ŁK16R
Type (model):

Dane techniczne: U_i : 690 V; U_{imp} : 6 kV;
Technical data: $I_u = I_{th}$: 16 A; I_{cw} : 0,9 kA, 1 s; I_{cm} : 1,3 kA;

Kategoria użytkowania:

Utilization category:

	U_o	110 V	220 V	230 V	400 V	500 V	690 V
AC-23A, AC-3	I_o	---	---	16 A	16 A	16 A	12 A
AC-4	I_o	---	---	16 A	13 A	10 A	7 A
DC-1	I_o	8 A	2,5 A	---	---	---	---
DC-21A	I_o	10 A	3 A	---	---	---	---

Stopień ochrony: IP41 - w obudowie OB1,
IP65 - w obudowie OB2, OB3, OB4.

Degree of protection: IP41 in enclosure OB1,
IP65 in enclosure OB2, OB3, OB4.

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanych(-ej):

Aforesaid product complies with the requirements of the harmonized standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-3:2009 (EN 60947-3:2009+A1:2012)	LA-09.80	BBJ
PN-EN 60947-1:2010+A1:2011	LA-14.057/14.028	
(EN 60947-1:2007+A1:2011)	LA-14.035/09.095B-1	

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

Compliance with the requirements of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essentials requirements specified in:

- Dyrektywie LVD 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2007-08-21, Dz. U. nr 155, poz. 1089);
- LVD Directive 2006/95/EC (implemented into Polish law by MG decree of 2007-08-21, OJ No. 155, item 1089);

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania CE .accomplishing mandatory terms of CE marking.

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Ponadto, znakowanie CE powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie z postanowieniami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).Moreover, CE marking shall be affixed on the products after technical documentation was prepared and EC declaration of conformity was issued, according to the aforesaid directive(s) (decree) regulations.

Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z zasadniczymi wymaganiami ww. dyrektyw(-y) (rozporządzenia/ustawy).

This certificate is valid until the date of cessation of presumption of conformity of the aforesaid harmonized standard(s) under the aforesaid directive(s) (decree/act).

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pyszniak

Warszawa, 2014-05-05